

九鬼水源（田野倉配水池出口）浄水検査結果一覽

令和7年度

※判定は給水栓における基準値との比較

検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日			R7. 4. 10	R7. 5. 8	R7. 6. 5	R7. 7. 3	R7. 8. 7	R7. 9. 4	R7. 10. 2	R7. 11. 6	R7. 12. 4	R8. 1. 8	R8. 2. 5	R8. 3. 5
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
シアニドイオン及び塩化シアニド	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.99			0.97			1.22			1.09	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		< 0.05			< 0.05			< 0.05			0.06	
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.07			0.13			0.09			0.09	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.0033			0.0022			0.0024			0.0017	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0002			0.0005			0.0004			0.0003	
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0047			0.0040			0.0040			0.0030	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.0012			0.0013			0.0013			0.0010	
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		0.003			< 0.001			0.001			0.001	

九鬼水源（猿橋地区給水栓）浄水検査結果一覽

令和7年度

※判定は給水栓における基準値との比較

検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日			R7. 4. 10	R7. 5. 8	R7. 6. 5	R7. 7. 3	R7. 8. 20	R7. 9. 4	R7. 10. 2	R7. 11. 6	R7. 12. 4	R8. 1. 8	R8. 2. 5	R8. 3. 5
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		< 0.0003										
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		< 0.00005										
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.001										
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.001										
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.001										
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L		< 0.002										
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		< 0.004										
アン化物イオン及び塩化アン	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.99										
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		< 0.05										
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		< 0.01										
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		< 0.0002										
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L		< 0.005										
トランス-1,2-ジクロロエチン及び トランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下	mg/L		< 0.0002										
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L		< 0.0002										
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.0002										
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.0002										
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.0002										
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.07			0.16			0.10			0.10	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.0040			0.0047			0.0030			0.0021	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0030			0.0004			0.0005			0.0005	
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0058			0.0068			0.0050			0.0004	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003			0.004			< 0.003			< 0.003	
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.0015			0.0017			0.0015			0.0037	
ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		0.003										
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L		0.05			0.05			0.04			0.04	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L		< 0.03										
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		0.008										
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		6.9										
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		< 0.001										
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	6.7	5.0	4.5	4.5	5.5	5.1	4.0	6.4	5.8	5.7	6.6	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L		58.2			60.6			62.7			58.4	
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		103			98			115			117	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L		< 0.02										
ジオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L		< 0.000001										
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L		< 0.000001										
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L		< 0.002										
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L		< 0.0005										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.5
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.59	7.70	7.69	7.60	7.64	7.68	7.57	7.59	7.70	7.77	7.74	7.65
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	2度以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	参考値(mg/L)	mg/L	0.29	0.26	0.27	0.31	0.20	0.35	0.25	0.29	0.36	0.39	0.35	0.27
電気導電率	-	us/cm	162	146	134	153	156	159	148	161	157	159	157	148
気温	-	℃	18.0	20.0	26.0	30.0	33.0	29.9	22.0	12.7	9.0	5.1	11.0	8.0
水温	-	℃	14.9	18.5	19.2	24.3	26.0	27.1	23.0	16.6	13.3	9.2	8.0	12.5
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
			＜：未満を表します。										東部地域広域水道企業団	

深城水源（百蔵浄水場浄水池出口）浄水検査結果一覧

令和7年度

※判定は給水栓における基準値との比較

検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日			R7. 4. 10	R7. 5. 8	R7. 6. 5	R7. 7. 3	R7. 8. 7	R7. 9. 4	R7. 10. 2	R7. 11. 6	R7. 12. 4	R8. 1. 8	R8. 2. 5	R8. 3. 5
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L		< 0. 0003			< 0. 0003			< 0. 0003			< 0. 0003	
水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L		< 0. 00005			< 0. 00005			< 0. 00005			< 0. 00005	
セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001	
鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001	
ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001	
六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L		< 0. 004			< 0. 004			< 0. 004			< 0. 004	
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0. 64			0. 62			0. 94			0. 62	
フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L		< 0. 05			< 0. 05			< 0. 05			< 0. 05	
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		< 0. 01			< 0. 01			< 0. 01			< 0. 01	
四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L		< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002	
1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L		< 0. 005			< 0. 005			< 0. 005			< 0. 005	
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L		< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002	
ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L		< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002	
テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002	
トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002	
ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002	
塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L		0. 08			0. 25			0. 18			0. 06	
クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002		< 0. 002			< 0. 002	
クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L		0. 0140			0. 0200			0. 0110			0. 0034	
ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	< 0. 003	< 0. 003	< 0. 003	< 0. 003	< 0. 003	< 0. 003		< 0. 003			< 0. 003	
ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L		< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002			0. 0002	
臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001	
総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L		0. 015			0. 022			0. 013			0. 005	
トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 006	0. 012	0. 016	0. 011	0. 013	0. 016		0. 008			0. 005	
ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L		0. 0012			0. 0024			0. 0016			0. 0012	
ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L		< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002	
ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L		< 0. 008			< 0. 008			< 0. 008			< 0. 008	
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		0. 001			< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001	
アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	0. 03	0. 03	0. 04	0. 05	0. 06	0. 07	0. 05	0. 03	0. 02	0. 02	0. 02	0. 03
鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L		< 0. 03			< 0. 03			< 0. 03			< 0. 03	
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		0. 008			< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		4. 7			5. 6			5. 0			5. 1	
マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L		< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001	
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	3. 5	3. 7	3. 6	3. 4	3. 6	3. 6	3. 1	3. 6	3. 0	3. 2	3. 5	5. 0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L		31. 4			35. 2			34. 9			40. 5	
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		71			75			77			77	
陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L		< 0. 02			< 0. 02			< 0. 02			< 0. 02	
ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	0. 000002	0. 000002	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	0. 000002
2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	0. 000002	0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001
非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L		< 0. 002			< 0. 002			< 0. 002			< 0. 002	
フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L		< 0. 0005			< 0. 0005			< 0. 0005			< 0. 0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0. 5	0. 6	0. 7	0. 7	0. 5	0. 5	0. 6	0. 4	0. 4	0. 3	0. 3	0. 6
pH値	5. 8以上8. 6以下	－	7. 20	7. 33	7. 39	7. 44	7. 50	7. 57	7. 59	7. 49	7. 53	7. 46	7. 43	7. 46
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	度	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5
濁度	2度以下	度	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	参考値(mg/L)	mg/L	0. 42	0. 40	0. 40	0. 46	0. 47	0. 44	0. 50	0. 48	0. 45	0. 43	0. 42	0. 42
電気伝導率	－	us/cm	97. 5	92. 5	98. 5	101. 0	100. 0	110. 0	104. 0	103. 0	102. 0	102. 0	103. 0	109. 0
気温	－	℃	12. 0	10. 0	22. 0	27. 0	27. 0	27. 5	22. 0	11. 0	6. 0	3. 0	-3. 0	9. 0
水温	－	℃	10. 0	14. 8	16. 0	21. 9	24. 8	26. 2	20. 0	14. 2	10. 4	5. 5	4. 9	9. 0
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

＜：未満を表します。

東部地域広域水道企業団

深城水源系（四方津低区地区給水栓）浄水検査結果一覧

令和 7 年度

※判定は給水栓における基準値との比較

検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日			R7. 4. 10	R7. 5. 8	R7. 4. 10	R7. 7. 3	R7. 8. 7	R7. 9. 4	R7. 10. 2	R7. 11. 6	R7. 12. 4	R8. 1. 8	R8. 2. 5	R8. 3. 5
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L		< 0. 0003										
水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L		< 0. 00005										
セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 001										
鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 001										
ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 001										
六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L		< 0. 002										
亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L		< 0. 004										
シアニ化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0. 63										
フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L		< 0. 05										
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		< 0. 01										
四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L		< 0. 0002										
1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L		< 0. 005										
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L		< 0. 0002										
ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L		< 0. 0002										
テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 0002										
トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 0002										
ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 0002										
塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L		0. 09			0. 26			0. 20			0. 07	
クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L		< 0. 002			< 0. 002			< 0. 002			< 0. 002	
クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L		0. 0190			0. 0270			0. 0160			0. 0054	
ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L		< 0. 003			< 0. 003			< 0. 003			< 0. 003	
ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L		< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002			0. 0003	
臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001	
総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L		0. 021			0. 029			0. 018			0. 0075	
トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L		0. 014			0. 018			0. 011			0. 008	
ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L		0. 0017			0. 0023			0. 0018			0. 0018	
ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L		< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002	
ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L		< 0. 008			< 0. 008			< 0. 008			< 0. 008	
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		0. 002										
アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L		0. 03										
鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L		< 0. 03										
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		0. 001										
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		4. 9										
マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L		< 0. 001										
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	4. 4	3. 9	3. 7	3. 4	3. 8	3. 6	3. 3	3. 8	3. 1	3. 3	3. 6	4. 6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L		33. 0										
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		74										
陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L		< 0. 02										
ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L		< 0. 000001										
2-メルカプトアルコール	0. 00001mg/L以下	mg/L		< 0. 000001										
非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L		< 0. 002										
フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L		< 0. 0005										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0. 6	0. 5	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 5
pH値	5. 8以上8. 6以下	－	7. 26	7. 49	7. 54	7. 65	7. 79	7. 78	7. 78	7. 68	7. 72	7. 62	7. 59	7. 60
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	度	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5
濁度	2度以下	度	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
水質基準に含まない項目														
残留塩素	参考値(mg/L)	mg/L	0. 34	0. 34	0. 32	0. 31	0. 24	0. 23	0. 39	0. 31	0. 34	0. 36	0. 38	0. 36
電気伝導率	－	us/L	100	96. 0	99. 5	101. 0	100. 0	110	105	104. 0	103	104	104. 0	109
気温	－	℃	21. 2	17. 7	30. 1	31. 5	28. 0	26. 0	24. 8	13. 5	6. 9	13. 4	10. 8	11. 8
水温	－	℃	13. 6	17. 6	19. 9	25. 2	28. 4	27. 8	25. 9	19. 6	16. 2	12. 6	11. 5	12. 6
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

＜：未満を表します。

東部地域広域水道企業団

三二山水源（上野原浄水場出口）浄水検査結果一覽

令和7年度

※判定は給水栓における基準値との比較

検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日			R7. 4. 10	R7. 5. 8	R7. 6. 5	R7. 7. 3	R7. 8. 7	R7. 9. 4	R7. 10. 2	R7. 11. 6	R7. 12. 4	R8. 1. 8	R8. 2. 5	R8. 3. 5
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.77			0.75			1.10			0.57	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		0.05			0.06			0.06			0.05	
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下	mg/L		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.09			0.12			0.12			< 0.05	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.0130			0.0150			0.0076			0.0021	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.007			0.006			< 0.003			< 0.003	
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0140			0.0160			0.0084			0.0024	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.010			0.012			0.006			0.003	
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.0008			0.0012			0.0008			0.0003	
ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.03	0.04	0.05	0.07	0.10	0.12	0.07	0.04	0.03	0.02	0.02	0.06
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L		< 0.03			< 0.03			< 0.03			< 0.03	
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		4.7			5.3			4.8			4.8	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	3.2	3.5	5.2	4.0	3.5	3.7	3.1	3.6	3.6	3.5	3.5	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L		39.1			44.2			43.5			49.2	
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		81			80			86			81	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
ジオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.6	0.9	0.8	0.4	0.6	0.6	0.3	0.4	< 0.3	< 0.3	0.7
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.24	7.46	7.51	7.49	7.61	7.67	7.59	7.53	7.41	7.44	7.46	7.49
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	度	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	0.7
濁度	2度以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
水質基準に含まれない項目														
残留塩素	参考値(mg/L)	mg/L	0.39	0.41	0.43	0.31	0.48	0.62	0.32	0.40	0.30	0.31	0.30	0.42
電気伝導率	-	us/cm	100.0	106	166	116	120	128.0	115	115.0	116	118	118.0	124
気温	-	℃	23.8	14.8	29.6	30.3	28.0	26.0	20.4	15.0	8.0	19.3	10.7	19.9
水温	-	℃	10.4	14.0	17.4	21.8	24.9	25.7	19.7	12.2	6.0	10.3	5.7	19.9
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
			＜：未満を表します。											
			東部地域広域水道企業団											

＜：未満を表します。

東部地域広域水道企業団

三二山水源（上野原高区系給水栓）浄水検査結果一覧

令和 7 年度

※判定は給水栓における基準値との比較

検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日			R7. 4. 10	R7. 5. 8	R7. 6. 5	R7. 7. 3	R7. 8. 7	R7. 9. 4	R7. 10. 2	R7. 11. 6	R7. 12. 4	R8. 1. 30	R8. 2. 5	R8. 3. 5
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L		< 0. 0003										
水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L		< 0. 00005										
セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 001										
鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 001										
ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 001										
六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L		< 0. 002										
亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L		< 0. 004										
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0. 77										
フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L		0. 05										
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		< 0. 01										
四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L		< 0. 0002										
1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L		< 0. 005										
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L		< 0. 0002										
ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L		< 0. 0002										
テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 0002										
トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 0002										
ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 0002										
塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L		0. 09			0. 15			0. 14			0. 05	
クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L		< 0. 002			< 0. 002			< 0. 002			< 0. 002	
クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L		0. 0140			0. 0150			0. 0094			0. 0027	
ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L		< 0. 003			< 0. 003			< 0. 003			< 0. 003	
ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L		< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002	
臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L		< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001	
総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L		0. 015			0. 016			0. 010			0. 003	
トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L		0. 011			0. 012			0. 007			0. 004	
ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L		0. 0007			0. 0012			0. 0008			0. 0003	
ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L		< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002			< 0. 0002	
ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L		< 0. 008			< 0. 008			< 0. 008			< 0. 008	
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		0. 002										
アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L		0. 04			0. 09			0. 04			0. 02	
鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L		< 0. 03										
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		0. 001										
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		4. 7										
マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L		< 0. 001										
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	3. 3	3. 6	5. 3	4. 2	3. 6	3. 4	3. 1	3. 7	2. 9	3. 5	3. 5	6. 0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L		39. 9										
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		80										
陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L		< 0. 02										
ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L		< 0. 000001										
2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L		< 0. 000001										
非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L		< 0. 002										
フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L		< 0. 0005										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0. 4	0. 5	0. 9	0. 7	0. 4	0. 7	0. 5	0. 4	0. 3	< 0. 3	< 0. 3	0. 5
pH値	5. 8以上8. 6以下	－	7. 18	7. 51	7. 57	7. 60	7. 67	7. 76	8. 02	7. 55	7. 60	7. 50	7. 49	7. 55
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	度	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5
濁度	2度以下	度	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
水質基準に含まない項目														
残留塩素	参考値(mg/L)	mg/L	0. 26	0. 27	0. 23	0. 28	0. 30	0. 28	0. 40	0. 33	0. 31	0. 28	0. 31	0. 23
電気伝導率	－	us/L	100. 0	106. 0	166. 0	118. 0	120. 0	128. 0	120. 0	116. 0	117. 0	119. 0	119. 0	126. 0
気温	－	℃	16. 1	15. 8	21. 2	30. 4	28. 0	26. 0	22. 3	13. 5	6. 5	8. 0	6. 1	13. 8
水温	－	℃	12. 4	17. 1	18. 8	24. 9	27. 9	28. 5	24. 7	17. 5	13. 7	4. 2	8. 1	11. 7
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

<：未満を表します。

東部地域広域水道企業団